

**Brørup Vandværk A.m.b.a.**  
**Vandværksvej 5**  
**6650 Brørup**  
**Att.: drift@vand6650.dk**
**Rapportnr.:** AR-17-CA-00606059-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00606059  
**Kundenr.:** CA0005257  
**Modt. dato:** 31.10.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Brørup Vandværk Nord. Boring DGU 132.1846 - V20100101 / 4559001102  
**DGU-nr:** 132.1846  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvedtagning:** 31.10.2017 kl. 13:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BCH  
**Analyseperiode:** 31.10.2017 - 06.11.2017

**Prøvemærke:** DGU 132.1846

Lab prøvenr:	80499870	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Brørup Vandværk A.m.b.a., kontor@vand6650.dk, Vandværksvej 5, 6650 Brørup  
 Vejen Kommune, Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

06.11.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse